



QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTINTORES:	PÓ QUÍMICO SECO - 20B:C ÁGUA 10LT
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF DE 30min. - ESTRUTURAS (VIGAS/PILARES)
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NPT - 020.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATENDE AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGÊNCIA.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NPT - 018.
ALARME E DETECÇÃO	NÃO É OBRIGATÓRIO O USO ALARME DE INCÊNDIO, CONFORME NPT-019.
HIDRANTES	NÃO É OBRIGATÓRIO O USO DE HIDRANTES, CONFORME NPT - 022
BRIGADA DE INCÊNDIO	NÃO É OBRIGATÓRIO BRIGADA DE INCENDIO

CLASSIFICAÇÃO - CSCIP				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Local de Reunião de Público	F-3	CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO	QUADRA ESPORTIVA

CARGA DE INCÊNDIO - NPT			
OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
F	QUADRA ESPORTIVA	F3	300MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
LEVE	300MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE ACORDO COM A ALTURA E CARGA		
TIPO	DENOMINAÇÃO	ALTURA
I	EDIFICAÇÃO TÉRREA	UM PAVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
LEVE	300MJ/M²

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					
IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
Pavimento ou Setor	Occupação	C.I (MJ/m2)	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m2)
TÉRREO	QUADRA ESPORTIVA	300	TÉRREO	3,00	1188,00

Altura TÉRREO Risco RL Área existente            Área total 1188,00

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/> Separação entre edificações	<input type="checkbox"/> Alarme e Detecção de incêndio
<input type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input type="checkbox"/> Chuveiros automáticos
<input type="checkbox"/> Elevador de emergência	<input type="checkbox"/> Resfriamento
<input type="checkbox"/> Controle de fumaça	<input type="checkbox"/> Espuma
<input type="checkbox"/> Brigada de incêndio	<input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos
Reservatórios Inferior <u>0,00</u> Superior <u>0,00</u> RTI <u>0,00</u> SPK <u>0,00</u>	

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
21/03/2022	fechamento das paredes da quadra em alvenaria	1163

Obra/Endereço QUADRA ESPORTIVA –BAIRRO UNIÃO  
AV. NILO UBERTO DEITOS n° 250 / QD-112 / LT-1B1  
CÉU AZUL – PR

Área 1188,00m² Ocupação F-3 – CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO PARA USO DO CBMPR

Prancha 01/03 Conteúdo da Prancha PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PLANTA DE RISCO QUADRO DE ESTATÍSTICA QUADRO RESUMO

Proprietário MUNICÍPIO DE CÉU AZUL CNPJ: 76.206.473/0001-01

Escala INDICADA Responsável Técnico ENG. JOÃO YASUJI SAKAI CREA n.º PR – 21.735/D Data DEZEMBRO/2021

LEGENDA GERAL

- ENTRADA PARA O CB
- RISCO ELÉTRICO
- CENTRAL PREDIAL DE GLP

PLANTA DE RISCO  
ESCALA: 1/200

AVENIDA NILO UBERTO DEITOS (ANTIGA AVENIDA AURORA)



VIA MAO DUPLA