



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 02/2024 - MUNICIPIO DE CEU AZUL

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/04/2024 14:56	No projeto arquitetônico está descrito a necessidade de execução dos seguintes serviços e que não constam da planilha de serviços da obra: a) Gás medicinal com instalação de pontos de consumo, tubulações, central alarme, etc; b) Equipamentos e instalação necessários para sala de odontologia; c) Climatização/ventilação/exaustão. A pergunta é se tais serviços não fazem parte da presente concorrência ou se tais serviços serão aditados ao contrato para que sejam executados pela empresa ganhadora?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
10/04/2024 15:26	Considerando que o pedido de esclarecimento trata de questão técnica da obra, o processo foi encaminhado para resposta pela secretaria de engenharia. Sendo a resposta encaminhada: "Não foi incluso a instalação dos gases medicinais visto que o município possui registro de instalação, manutenção e fornecimento dos mesmos, onde este será executado por empresa especializada no decorrer da obra. A secretaria de saúde possui os equipamentos que eram utilizados na antiga Unidade Básica de Saúde que existia no local, a qual passou por processo de demolição para dar espaço a nova unidade, cadeira odontológica, equipamentos de ar condicionado e mais alguns itens estão guardados para serem instalados posteriormente. Lembrando que foi posicionado em projeto onde serão instalados estes equipamentos, e previsto dos pontos de alimentação dos mesmos. Para quaisquer outros questionamento, estamos a disposição. "		Não há arquivo anexado.

ELOI KAFER
CÉU AZUL-PR - 10/04/2024

Gerado em: 10/04/2024 15:26:27





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69BB-F76C-969F-8173

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELOI KAFER (CPF 020.XXX.XXX-40) em 10/04/2024 15:28:00 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/69BB-F76C-969F-8173>